NEW MEXICO
ENVIRONMENT DEPARTMENT

Ground Water Quality Bureau
1190 South St. Francis Drive (87505)
P.O. Box 5469, Santa Fe, New Mexico 87502-5469
Phone (505) 827-2900 Fax (505) 827-2965
www.env.nm.gov

SUSANA MARTINEZ
Governor

JOHN A. SANCHEZ
Lieutenant Governor

BUTCH TONGATE
Cabinet Secretary

J.C. BORREGO
Deputy Secretary

22 de junio de 2018

Solicitudes de Permiso de Descarga Enviadas para Revisión

Por la presente se da aviso de conformidad con 20.6.2.3108 NMAC, las siguientes solicitudes de Permiso de Descarga de Aguas Subterráneas han sido enviadas al Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por su sigla en inglés) para su revisión.

Siempre que el solicitante cumpla con los requisitos aplicables, el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED) propondrá para su aprobación un Permiso de Descarga que contiene limitaciones, requisitos de monitoreo, y otras condiciones destinadas a proteger la calidad del agua subterránea para su uso actual y potencial uso en el futuro. La información en esta notificación pública fue provista por los solicitantes y será verificada por NMED durante el proceso de revisión de solicitudes de permiso. El NMED aceptará comentarios y declaraciones de interés con respecto a las solicitudes y creará listas de correo específicas de las instalaciones para las personas que deseen recibir avisos en el futuro. Las preguntas, comentarios o declaraciones de interés deben dirigirse a la persona de contacto para permisos de NMED, llamando al (505) 827-2900 o a la siguiente dirección: Ground Water Quality Bureau, PO Box 5469, Santa Fe, NM 87502-5469.

El Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por su sigla en inglés) no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad o sexo en la administración de sus programas o actividades, según lo exigido por las leyes y los reglamentos correspondientes. El NMED es responsable de la coordinación de esfuerzos para el cumplimiento de las reglas y la recepción de indagaciones relativas a los requisitos de no discriminación implementados por 40 C.F.R. Parte 7, que incluye el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, como fuera enmendado; la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por Edad de 1975; el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 13 de las Enmiendas a la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua de 1972. Si tiene preguntas sobre este aviso o sobre cualquier programa de no discriminación, norma o procedimiento de NMED, puede comunicarse con la Coordinadora de No Discriminación: Kristine Pintado, Non-Discrimination Coordinator, New Mexico Environment Department, 1190 St. Francis Dr., Suite N4050, P.O. Box 5469, Santa Fe, NM 87502, (505) 827-2855, nd.coordinator@state.nm.us. Si piensa que ha sido discriminado con respecto a un programa o actividad de NMED, puede comunicarse con la Coordinadora de No Discriminación antes indicada o visitar nuestro sitio web en https://www.env.nm.gov/non-employee-discrimination-complaint-page/ para saber cómo y dónde presentar una queja por discriminación.

Sinceramente,

Lochlin Farrell
Oficina para el Control de la Calidad de las Aguas Subterráneas

Permiso de Descarga #	Instalaciones		Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
959	Tablazon Subdivision Wastewater Treatment Facility		Joe Boyden President Tablazon Wetlands HOA 11896 N. Hwy 14 Tijeras, NM 87059	Andrew Romero AndrewC.Romero@state.nm.us 505-827-0076
	Ciudad más cercana Tijeras	**Condado** Bernalillo		

Aviso: DP-959, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Subdivisión Tablazón: Tablazon Wetlands Home Owners Association propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 9.000 galones por día de aguas residuales domésticas a una planta paquete de tratamiento y células de humedales construidas de flujo subsuperficial con eliminación a un leachfield. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La planta está ubicada aproximadamente a dos millas al noreste de Tijeras en Forest Rd., en la Sección 7, T10N, R06E, condado de Bernalillo. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 53 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos de 370 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones		Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
683	Sideline Dairy		David Hoekstra Sideline Dairy 185 East Calusa Rd. Dexter, NM 88230	Marc Bonem Marc.Bonem@state.nm.us 505-827-2791
	Ciudad más cercana Lake Arthur	**Condado** Chaves		

Aviso: Sideline Dairy propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 450,000 galones por día desde el área de producción de una instalación lechera. Los posibles contaminantes asociados con este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en 160 E. Jackson Road, aproximadamente a 3 millas al norte sur oeste de Lake Arthur, en la sección 25, 26, 35, 36, T15S, R25E, e sección 31, T15S, R26E del condado de Chaves. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 18-41 pies y tenía una concentración de sólidos disueltos totales antes del vertido de 3,000 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones		Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
695	City of Grants Wastewater Treatment Plant		Laura Jaramillo City Manager City of Grants 600 W. Santa Fe Ave. Grants, NM 87020	Brian Schall Brian.Schall@state.nm.us 505-476-3648
	Ciudad más cercana Grants	**Condado** Cibola		

Aviso: DP-695, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Grants: la ciudad de Grants propone modificar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 1.500.000 galones por día de aguas residuales domésticas de un municipio a un sistema de tratamiento, reutilización y eliminación. La modificación consiste en la sustitución de un plan biosólido anterior para permitir una aplicación única de biosólidos a campos de alfalfa localizados en terrenos privados. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La planta está ubicada en 5001 George Hanosh Blvd, Grants, en las Secciones 32 y 33, T11N, R09W, condado de Cibola. El área de solicitud de tierras se encuentra en las Secciones 23, 25 y 26, T12N, R11W, condado de Cibola. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 8 pies bajo la superficie del suelo (BGS) que tiene una concentración total de sólidos disueltos aproximadamente entre 448 y 10.000 miligramos por litro y un acuífero más profundo a una profundidad de aproximadamente 94 pies BGS que tiene una concentración total de sólidos disueltos 450 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones		Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
1030	Mighty Vac		Suzahn Horton, Owner Mighty Vac PO Box 326 Texico, NM 88135	Jason Herman Jason.Herman@state.nm.us 505-827-2713
	Ciudad más cercana Clovis	**Condado** Curry		

Aviso: DP-1030 - Mighty Vac: Suzahn Horton, propietaria, propone renovar y modificar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 6.000 galones de desechos industriales desde un servicio de bombeo a un dewatering system y para la detección de residuos sépticos para su eliminación fuera del sitio. La modificación consiste en permitir la detección de residuos sépticos. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en 802 Curry Road L, Clovis, en la Sección 23, T02N, R35E, condado de Curry. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 315 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos de 450 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones		Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
539	Mesquite Transfer Station		Daniel Sambrano Utilities Manager Dona Ana County Utilities 845 N. Motel Blvd Las Cruces, NM 88007	Gerald Knutson Gerald.Knutson@state.nm.us 505-827-2996
	Ciudad más cercana Mesquite	**Condado** Doña Ana		

Aviso: DP-539, Estación de transferencia de Mesquite: el condado de Doña Ana propone renovar el Permiso de Descarga solo para propósitos de finalización del monitoreo. No se producirá ninguna descarga bajo DP-539. Los contaminantes de preocupación incluyen compuestos de nitrógeno. La planta está ubicada en 725 CR B-059, Mesquite, en la Sección 29, T24S, R03E, condado de Doña Ana. El agua subterránea con mayor probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 230 pies y tenía una concentración total de sólidos disueltos antes del vertido de 1.500 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones		Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
258	City of Artesia Wastewater Treatment Plant		Byron Landfair Infrastructure Director City of Artesia 612 N Roselawn Artesia, NM 88210	Sara Arthur Sara.Arthur@state.nm.us 505-827-9669
	Ciudad más cercana Artesia	**Condado** Eddy		

Aviso: DP-258, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Artesia: la ciudad de Artesia propone renovar y modificar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 2.600.000 galones por día de aguas residuales domésticas e industriales a un sistema de tratamiento y reutilización. La modificación propuesta permitirá la recepción de aguas residuales industriales de la Refinería Navajo y la descarga a un nuevo sitio de reutilización. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno, compuestos orgánicos, sulfato, sólidos totales disueltos, cloruro y metales. La planta de tratamiento está ubicada en 1702 N. Haldeman Road, Artesia, en la Sección 2, T17S, R26E, condado de Eddy. Los sitios de reutilización se encuentran en Artesia, en las Secciones 5, 7 y 8, T17S, R26E; y las Secciones 23 y 24, T17S, R25E, condado de Eddy. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 10 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos de 2.000 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones	Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
459	Santa Rita Open Pit, North In-Pit Leach System; the 9, 3A, Highway to Heaven, Northeast, North and Northwest Waste Rock Stockpiles; and Reservoir 5	Chad D. Fretz President and General Manager Freeport-McMoRan Chino Mines Company PO Box 10 Bayard, NM 88023	Brad Reid Brad.Reid@state.nm.us 505-827-2963
	Ciudad más cercana Vanadium	**Condado** Grant	

Aviso: DP-459, Santa Rita Open Pit, norte del sistema In-Pit Leach; 9, 3A, Highway to Heaven, noreste, norte y noroeste de Waste Rock Stockpiles; y el Reservorio 5: La compañía Freeport-McMoRan Chino Mines propone modificar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 7.128.000 galones por día de solución ácida de lixiviación aplicada para lixiviar el cobre de una pila de almacenamiento. La modificación consiste en la construcción de 159-acres 9 Waste Rock Stockpile (WRS) en las Secciones 2, 3 y 10, T18S, R12W y la incorporación de la existente Highway to Heaven WRS y el sistema de contención asociado. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen sulfato, sólidos totales disueltos y metales. La instalación está ubicada en 99 Santa Rita Mine Road, Vanadium, en las Secciones 23, 26, 27, 28, 33, 34 y 35, T17S, R12W, y las Secciones 2, 3 y 10, T18S, R12W, condado de Grant. El agua subterránea con mayor probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad que oscila aproximadamente entre 22 y 276 pies y tenía una concentración total de sólidos disueltos antes del vertido de 220 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones	Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
1237	Village of Mosquero Wastewater Treatment Plant	Rocky Moxley Operator Village of Mosquero Wastewater Treatment Plant PO Box 116 Mosquero, NM 87733	Kellie Jones Kellie.Jones@state.nm.us 505-827-2949
	Ciudad más cercana Mosquero	**Condado** Harding	

Aviso: DP-1237, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Village de Mosquero: la Village de Mosquero propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 9.000 galones por día de aguas residuales domésticas a dos embalses revestidos sintéticamente y descargar a través de un sistema de aspersión a un área de eliminación de 3 acres. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La planta está ubicada al final de S. Fifth Street, Mosquero, en la Sección 22, T18N, R28E, condado de Harding. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad que varía aproximadamente entre 45 y 80 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos de 280 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones	Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
1848	La Vista Mobile Home Park	Moses Anserlian Champs Investments III, LLC 16952 Itasca St North Hills, CA 91343	Jason Herman Jason.Herman@state.nm.us 505-827-2713
	Ciudad más cercana Alamogordo	**Condado** Otero	

Aviso: DP-1848: Champs Investments III, LLC propone descargar hasta 5.520 galones por día de aguas residuales domésticas desde un parque de casas móviles a un sistema de tanque séptico/leachfield. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en 711 S. Canyon Dr, Alamogordo, en la sección 29, T16S, R10E, condado de Otero. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de 250 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos desconocida.

Permiso de Descarga #	Instalaciones	Ciudad más cercana	Condado	Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
730	Rio Arriba County Adult Detention Center	Tierra Amarilla	Rio Arriba	Tomas Campos County Manager Rio Arriba County 1122 Industrial Park Road Espanola, NM 87532	Ron Strauch Ron.Strauch@state.nm.us 505-827-2900

Aviso: DP-730, Centro de Detención para Adultos del Condado de Río Arriba: el condado de Río Arriba propone renovar y modificar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 30.600 galones por día (gpd) de aguas residuales domésticas a un sistema de tratamiento y eliminación. La modificación consiste en un aumento en la descarga diaria máxima de 16.900 gpd a 30.600 gpd y la adición de un área de eliminación y una unidad de tratamiento adicional. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en la intersección de SR 162 y SR 531, Tierra Amarilla, en la subvención Tierra Amarilla, proyectada en la Sección 32, T29N, R04E, condado de Río Arriba. El agua subterránea con mayor probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad que oscila aproximadamente entre 19 y 31 pies y tenía una concentración total de sólidos disueltos antes del vertido de 300 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones	Ciudad más cercana	Condado	Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
1453	Chimayo Elementary School	Chimayo	Rio Arriba	Carlos Gallegos Facilities Director Espanola Public Schools District #55 405 Hunter St. Espanola, NM 87532	Jason Herman Jason.Herman@state.nm.us 505-827-2713

Aviso: DP-1453, Escuela Primaria Chimayo: el Distrito # 55 de las escuelas públicas de Española propone renovar el Permiso de Descarga para descarga de hasta 9.000 galones por día de aguas residuales domésticas de una institución educativa a tanques sépticos que descargan a una planta paquete y a un sistema de leachfield. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en 31 carretera del condado 93, Chimayo, en Santa Cruz Grant, proyectada en la Sección 35, T21N, R09E, condado de Río Arriba. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 60 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos de 310 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones	Ciudad más cercana	Condado	Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
1550	Tony E. Quintana Elementary School	Espanola	Rio Arriba	Carlos Gallegos Espanola Public Schools District #55 405 Hunter St. Espanola, NM 87532	Jason Herman Jason.Herman@state.nm.us 505-827-2713

Aviso: DP-1550, Escuela Primaria Tony E. Quintana: el Distrito # 55 de las escuelas públicas de Española propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 6.000 galones por día de aguas residuales domésticas de una institución educativa a tanques sépticos que descargan a una planta paquete y a un sistema de leachfield. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en carretera 84 y carretera del condado 106, Española, en la Sección 12, T20N, R08E, condado de Río Arriba. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 85 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos de 380 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones		Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
898	Bonestroo and Sons Dairy		Gage Bonestroo Bonestroo Dairy 326-B NM 467 Portales, NM 88130	Steve Perez Steve.Perez@state.nm.us 505-827-2434
	Ciudad más cercana Portales	**Condado** Roosevelt		

Aviso: Bonestroo and Sons Dairy, LLC propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 47,000 galones por día desde el área de producción de una instalación lechera. Los posibles contaminantes asociados con este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en 326-B NM 467, aproximadamente a 4.5 millas al norte de Portales, en la sección 1, T1S, R34E, y la sección 6, T1S, R35E del condado de Roosevelt. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 65 pies y tenía una concentración de sólidos disueltos totales antes del vertido de 420 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones		Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
1377	Grande Vida Dairy		Stanley Jones Grande Vida Dairy, LLC 708 E. 2nd St. Portales, NM 88130	Steve Perez Steve.Perez@state.nm.us 505-827-2434
	Ciudad más cercana Portales	**Condado** Roosevelt		

Aviso: DP-1377, Grande Vida Dairy propone renovar y modificar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 55.000 galones por día de aguas residuales agrícolas del área de producción de una instalación lechera. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en 086 N RR H1/2, Portales, en las Secciones 32 y 33, T01N, R36E, condado de Roosevelt. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 194 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos de aproximadamente 275 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	Instalaciones		Solicitante	Contacto para el permiso del NMED
306	San Juan Generating Station - Solid Waste Pit		Kevin Mataczynski Plant Manager Public Service Company of New Mexico PO Box 227 Waterflow, NM 87421	Andrew Romero AndrewC.Romero@state.nm.us 505-827-0076
	Ciudad más cercana Farmington	**Condado** San Juan		

Aviso: DP-306, Estación Generadora de San Juan - Depósito de Desechos Sólidos: La compañía de servicios públicos de Nuevo México propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 2.290 yardas cúbicas por año de sólidos industriales desde un servicio de energía a una fosa para disposición con forro sintético. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos y metales. La instalación está ubicada en 6800 N County Road, aproximadamente 15 millas al oeste de Farmington, en las Secciones 17, 20 y 29, T30N, R15W, del condado de San Juan. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad que oscila aproximadamente de 10 a 40 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos que oscila aproximadamente de 9.000 a 25.000 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	**Instalaciones**		**Solicitante**	**Contacto para el permiso del NMED**
1327	San Juan Generating Station		Kevin Mataczynski Plant Manager Public Service Company of New Mexico PO Box 227 Waterflow, NM 87421	Andrew Romero AndrewC.Romero@state.nm.us 505-827-0076
	Ciudad más cercana Farmington	**Condado** San Juan		

Aviso: DP-1327, Estación Generadora de San Juan: la compañía de servicios públicos de Nuevo México propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 1.300.000 galones por día de aguas residuales industriales de un servicio de energía a un sistema de impoundment para su eliminación por evaporación. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno, sulfato, sólidos totales disueltos, metales y cloruro. La instalación está ubicada en 6800 North County Road, aproximadamente 15 millas al oeste de Farmington, en las Secciones 17, 19, 20 y 21, T30N, R15W, del condado de San Juan. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad que oscila aproximadamente de 10 a 40 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos que oscila aproximadamente de 9.000 a 25.000 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	**Instalaciones**		**Solicitante**	**Contacto para el permiso del NMED**
800	Sierra County Collection Center - Septage Disposal Facility		Bruce Swingle County Manager County of Sierra 855 Van Patten Truth or Consequences, NM 87901	Gerald Knutson Gerald.Knutson@state.nm.us 505-827-2996
	Ciudad más cercana Truth or Consequences	**Condado** Sierra		

Aviso: DP-800, Centro de Recolección del Condado de Sierra - Instalación de Eliminación de Residuos Sépticos: el condado de Sierra propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 9.999 galones por día de residuos sépticos domésticos a dos embalses revestidos sintéticamente. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en NM Highway 52, aproximadamente 6.5 millas al noroeste de Truth or Consequences, en la sección 19, T12S, R04W, condado de Sierra. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 450 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos de aproximadamente 340 miligramos por litro.

Permiso de Descarga #	**Instalaciones**		**Solicitante**	**Contacto para el permiso del NMED**
1594	Sierra County Regional Wastewater Treatment Plant - North Area		Jesse Cole Director of Public Works City of Elephant Butte PO Box 1080 Elephant Butte, NM 87935	Gerald Knutson Gerald.Knutson@state.nm.us 505-827-2996
	Ciudad más cercana Elephant Butte	**Condado** Sierra		

Aviso: DP-1594, Planta Regional de Tratamiento de Aguas Residuales del Condado de Sierra - Zona Norte: la ciudad de Elephant Butte propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 600.000 galones por día de aguas residuales domésticas a un sistema de tratamiento y eliminación. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La planta está ubicada en 1001 Sunset Ridge Rd., aproximadamente a dos millas al suroeste de Elephant Butte, en la Sección 27, T13S, R04W, condado de Sierra. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de aproximadamente 21 pies bajo la superficie del suelo y tenía una concentración total de sólidos disueltos antes del vertido de aproximadamente 379 miligramos por litro.

<table>
<tr><td rowspan="2"><u>Permiso de Descarga #</u>
465</td><td colspan="2"><u>Instalaciones</u>
S&R Septic</td><td rowspan="2"><u>Solicitante</u>
Steve Rael
S&R Septic
PO Box 4890
Rancho de Taos, NM
87557</td><td rowspan="2"><u>Contacto para el permiso del NMED</u>
Jason Herman
Jason.Herman@state.nm.us
505-827-2713</td></tr>
<tr><td><u>Ciudad más cercana</u>
Taos</td><td><u>Condado</u>
Taos</td></tr>
<tr><td colspan="5"><u>Aviso</u>: DP-465: S & R Septic propone renovar el Permiso de Descarga para la descarga de hasta 10.000 galones por día de lodo de residuos sépticos domésticos y planta paquete de tratamiento a 13 celdas de eliminación de superficies poco profundas sin revestir con un total de 2.31 acres en una base rotacional y tres celdas de eliminación totalizando 0.46 acres en una base rotacional. Los contaminantes potenciales de este tipo de descarga incluyen compuestos de nitrógeno. La instalación está ubicada en Tune Drive, Taos, en el Antoine Leroux/Antonio Martinez Grant, proyectada en la Sección 26, T26N, R12E, condado de Taos. El agua subterránea que tiene más probabilidad de verse afectada se encuentra a una profundidad de más de 560 pies y tiene una concentración total de sólidos disueltos de aproximadamente 400 miligramos por litro.</td></tr>
</table>

Para ver en línea este y otros avisos públicos emitidos por la Oficina de Calidad de las Aguas Subterráneas, visite: https://www.env.nm.gov/gwb/NMED-GWQB-PublicNotice.htm